

Министерство
просвещения
Российской Федерации
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
РОГАЛЕВСКАЯ
основная
общеобразовательная
ШКОЛА

☒ Россия, Тверская область
Олеинский р-н, 172431
д.Козлы, ул.Центральная, д.6а
« 16 » 03 2022 г.
№ 13

Начальнику Управления образования
Олеинского муниципального округа
Соболевой А.А.

Заявка

Для выполнения Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №4/1/2 от 21 февраля 2022 года прошу выделить денежные средства.


Необходимо устранить в срок до 01.08.2022г.:

| № п/п | Содержание мероприятия | Сумма финансирования на выполнение противопожарных мероприятий. |
|-------|---|---|
| 1. | Система противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) выполнена не в соответствии с действующей проектной документацией (проект пожарной сигнализации). Основание: ППР в РФ п.16 «о». | 20000рублей |
| 2. | Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Основание : ППР в РФ п.24. | 1000 рублей |
| 3. | Электрическая проводка проложена по горючему основанию. Основание: ППР в РФ п.35 «з». | 81000рублей |
| 4. | Шкаф для газового баллона не имеет предупреждающую надпись « Огнеопасно. Газ». Основание: ППР в РФ п.57. | - |

Директор МКОУ Рогалевской ООШ



С.А.Дмитриева



Министерство
просвещения
Российской Федерации
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
РОГАЛЕВСКАЯ
основная
общеобразовательная
ШКОЛА

☒ Россия, Тверская область
Оленинский р-н, 172431
д.Козлы, ул.Центральная, д.6а
«14» 03 2022 г.
№ 14

Инспектору ОНД и ПР по Нелидовскому,
Оленинскому, Бельскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области
лейтенанту внутренней службы
Смелкову Даниилу Олеговичу

Ответ на представление № 12 от 21 февраля 2022 г. об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения

сообщаю о принятых мерах по устранению данных нарушений:

| № п/п | Содержание мероприятия | Сведения об исполнении |
|----------|---|--|
| 1. | Система противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) выполнена не в соответствии с действующей проектной документацией (проект пожарной сигнализации). Основание: ППР в РФ п.16 «о». | Приняты меры к выделению финансирования на выполнение противопожарных мероприятий. |
| 2. | Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Основание : ППР в РФ п.24. | Двери эвакуационных выходов оборудованы приспособлениями для самозакрывания. |
| 3. | Электрическая проводка проложена по горючему основанию. Основание: ППР в РФ п.35 «з». | Приняты меры к выделению финансирования на выполнение противопожарных мероприятий. |
| 4. | Шкаф для газового баллона не имеет предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ». Основание: ППР в РФ п.57. | Шкаф для газового баллона имеет предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ». |

Директор МКОУ Рогалевской ООШ

/С.А.Дмитриева/

