

Министерство
просвещения
Российской Федерации
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
РОГАЛЕВСКАЯ
основная
общеобразовательная
ШКОЛА

☒ Россия, Тверская область
Оленинский р-н, 172431
д.Козлы, ул.Центральная, д.6а
«14» 03 2022 г.
№ 14

Инспектору ОНД и ПР по Нелидовскому,
Оленинскому, Бельскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области
лейтенанту внутренней службы
Смелкову Даниилу Олеговичу

Ответ на представление № 12 от 21 февраля 2022 г. об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения

сообщаю о принятых мерах по устранению данных нарушений:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1.	Система противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) выполнена не в соответствии с действующей проектной документацией (проект пожарной сигнализации). Основание: ППР в РФ п.16 «о».	Приняты меры к выделению финансирования на выполнение противопожарных мероприятий.
2.	Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Основание : ППР в РФ п.24.	Двери эвакуационных выходов оборудованы приспособлениями для самозакрывания.
3.	Электрическая проводка проложена по горючему основанию. Основание: ППР в РФ п.35 «з».	Приняты меры к выделению финансирования на выполнение противопожарных мероприятий.
4.	Шкаф для газового баллона не имеет предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ». Основание: ППР в РФ п.57.	Шкаф для газового баллона имеет предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ».

Директор МКОУ Рогалевской ООШ

/С.А.Дмитриева/

