



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 8(4822) 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам Тверской области**
172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Строителей, д. 7, тел. 8(48266) 5-42-45

E-mail: ond_nelidovo@69.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/1/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «РОГАЛЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки
№ 4 от «03» февраля 2022 года
в период с «11» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022 г.

Смелковым Даниилом Олеговичем, государственным инспектором Нелидовского, Оленинского,
Бельского районов Тверской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по
Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам ГУ МЧС России по Тверской области.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МКОУ
«Рогалевская ООШ» Дмитриева Светлана Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) выполнена не в соответствии с действующей проектной документацией (проект пожарной сигнализации).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ) п. 16 «о».	01.08.2022	
2.	Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	ППР в РФ п. 24.	01.08.2022	
3.	Электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР в РФ п. 35 «з».	01.08.2022	
4.	Шкаф для газового баллона не имеет предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ»	ППР в РФ п. 57.	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, а которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ «Рогалевская ООШ» Дмитриева С. А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Нелидовского, Оленинского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам Тверской области Смелков Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)